

CGM SA
Route de Bais, BP83029
35130 la Guerche-De-Bretagne
France

Bruxelles, le 17 Juin 2020

Réf. : E20013/LET200617/SL/AF

Objet : CORMELLES LE ROYAL – EXTENSION SITE LETNA
Attestation de conformité de stabilité au feu de la charpente en béton

Je soussigné Sébastien LEVAQUE, directeur de la société EDIFIS Ingénierie SPRL, sise rue de l'Obus 53 à 1070 Bruxelles, en charge de l'étude de la charpente en béton dans le cadre du présent projet, atteste que le mur CF en béton situé du côté de la cellule 1 est étudié de tel sorte qu'il répond aux exigences de stabilité au feu APSAD R15.

Les poteaux et les panneaux en béton sont SF 2h.

Fait pour valoir ce que de droit.

Fait à Bruxelles, le 17 Juin 2020.


Sébastien LEVAQUE
Directeur – Gérant
EDIFIS Ingénierie
