



ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE

AAi-france.fr

CNPP

Service Contrôle Sprinkleurs

A l'attention de M. HUIBAN

48, boulevard des Batignolles

75017 PARIS

Castets, le 5 Juillet 2021

N/Réf. : STQ/VA/21/189

OBJET : LETNA – CORMELLES LE ROYAL (14) – PAA 4749

Monsieur,

Pour faire suite à la visite de conformité du 03/03/2021 sur le site ci-dessus référencé et en complément de notre courrier du 21/06/2021, nous vous informons de la levée des réserves n°3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 21 incombant à notre client. Les réserves 9, 14 ont été levées par la Société UXELLO, le 29 juin et la réserve n°13 n'est pas bloquante.

La réserve n°17 fait actuellement l'objet d'une DAT.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

V. ANDRIES

Service Technique et Qualité

PJ : Emails du client, devis signé, Rapport simulation thermique.



Siège social
N°16/07/301

Certification n° 032/01 - Service d'Installation et de Maintenance de systèmes d'Extinction Automatique à Eau type sprinkleur
Certification n° 032/02/E1 - Service de Vérification de systèmes d'Extinction Automatique à Eau type sprinkleur
Certification n° 034/02/35F5 - Service de Validation d'installations et de Maintenance de robinets d'incendie armés
Approval Identification 3056841 – FM Approvals class1920 – Steel Sprinkler Pipe Assemblies

SIEGE SOCIAL – 92 rue de Lesté - 40260 CASTETS - Tél. : 05.58.47.17.17 – Fax : 05.58.47.17.00
SAS au capital de 2 000 000 € - RCS DAX B 387 626 393 - APE 3320 A - TVA FR 26387626393



DEMANDE D'AMENAGEMENT TECHNIQUE



Atlantique Automatismes Incendie 05 58 42 09 10

Date :	21/08/2020	Emetteur :	S.BILIEN
Nom de l'affaire :	LETNA		
Adresse :	CORMELLES LE ROYAL (14)		
Assureur :	MMA	N° de police :	
<input type="checkbox"/> Affaire neuve <input checked="" type="checkbox"/> PAA affaire ESFR	<input type="checkbox"/> Affaire en cours de programmation <input type="checkbox"/> Visite programmée	<input type="checkbox"/> Site existant PAA n° 4749 <input type="checkbox"/> Non réceptionné	<input type="checkbox"/> remaniement sur l'existant <input type="checkbox"/> extension sur postes existants <input type="checkbox"/> extension par nouveaux postes <input type="checkbox"/> extension avec sources indépendantes <input type="checkbox"/> Remise en conformité trentenaire

Référentiel :	<input checked="" type="checkbox"/> APSAD R1 <input type="checkbox"/> NFEN 12845 <input type="checkbox"/> NFPA <input type="checkbox"/> CEA <input type="checkbox"/> Autre :		
Zone concernée :	Mezzanine		
Hauteur sous toiture :	4.50m	Classification de risque activité / marchandises :	HHS3
Type de stockage :	ST1	Hauteur de stockage :	1.5m
Etendue de la zone :		Nature de construction :	
Type de poste	Poste n°7 - EAU	Dimensionnement hydraulique	12 ESFR K322@2.8b

*** Objet de la demande (non-conformité, impossibilité technique, motif de validation) :**

Réserve n°17 – ESFR sous mezzanine à plus de 0.5m du bord.

Monsieur,

Afin de lever la réserve n°17 de l'avis provisoire du 03/03/2021, nous vous confirmons que la situation correspond au cas n° 2 page 314 de la règle R1. La protection sous mezzanine est dimensionnée sur 12 ESFR K322 à 2.8b et la toiture à 12+2 K322 à 2.8b.

Dans ces conditions l'obligation des 0.5m et l'allée libre de 0.6m ne sont pas requises.

D'autre part il n'y a pas de stockage permanent sous cette mezzanine, uniquement de la préparation.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Stéphane BILIEU

Stéphane BILIEU

De: Stéphane BILIEU
Envoyé: vendredi 4 juin 2021 11:14
À: 'service.sprinkleur@cnpp.com'
Objet: DAT LETNA à CORMELLES LE ROYAL (14) - PAA 4749
Pièces jointes: DAT Letna Cormelles r17.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint notre demande d'aménagement technique concernant l'affaire Letna à Cormelles le Royal (14) – PAA 4749

Cordialement



Stéphane BILIEU

Directeur Technique et Qualité

Atlantique Automatismes Incendie

92 rue de Lesté

40260 | Castets

Mob. : +33 (0)6 75 65 88 72

Tél. : +33 (0)5 58 42 09 10

www.aai-france.fr