



SEMA
LOT A
92935 m²

R279BIS
REGARD EU
X = 204.63
Y = 7.76
T = 6.05
R = 3.47
Pr = 2.58

Rétention Eaux extinction incendie 1951 m3

Capacité de stockage
Si rétention sur 12 cm = 2 946 m3
volume retenu suivant D9A = 50% soit 1 473 m3
Stokage possible 20cm dans les quais = 218 ml x 2.25m3 = 490 m3
Total 1 963 m3

SEMA
- LOT A -
CONSTRUCTION D'UNE PLATE-FORME LOGISTIQUE
Parc d'Activités Calvados Honfleur (PACH) - Division S11
14600 HONFLEUR

MATRE D'OUVRAGE DEPOSITAIRE		LE GRAND HAMEAU 91, RUE CLAUDE LEVI STRAUSS 76620 LE HAVRE Tel : +33 2 31 46 91 40
MATRE D'OUVRAGE		BAYTREE 8, AVENUE HOCHÉ 75008 PARIS 8e Tel : +33 8 92 97 88 44
ARCHITECTE		AGENCE FRANC 7, RUE BAYARD 75008 PARIS Tel : +33 1 42 25 26 07
BUREAU D'ETUDE ICPE		SOCOTEC 287 RUE MARIE CURIE 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Tel : +33 2 31 46 24 24
BUREAU D'ETUDE HYDRAULIQUE ET VRD		GEOVAL 38 RUE DE SARLEVE - CS 10012 68084 COURNON D'AUVERGNE Cedex Tel : +33 4 75 37 91 01

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

PRINCIPE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

Annexe 2	modifications	référence
		1145
	Date :	03/08/2021
	Ech. :	1:500e