



**Rétention Eaux extinction incendie 2041 m3**

Capacité de stockage

Si rétention sur 9 cm = 2 702 m3  
 volume retenu suivant D9A = 50% soit 1 351 m3  
 Stokage possible 20cm dans les quais = 333 ml x 2.25m3 = 750 m3  
 Total 2101 m3

**LEGENDE**

- RESEAU EP VOIRIE
- Regard de visite + tampon fonte
- ⊗ Regard avec vanne pompier (murale-manuelle)
- ⊞ Regard à grille
- ⊞ Regard à grille avec plaque de recouvrement
- ⊞ Séparateur hydrocarbures + Deboureur + Déversoir d'orage (Dimensionnement à préciser)
- ∨ Tête de buse
  
- RESEAU EP BATIMENT
- Regard de visite + tampon fonte
- ⊗ Regard avec vanne pompier (murale-manuelle)
- Regard pied de chute (extérieur)
- Descente EP ou Evacuation sprinkler (Coude + tes + Remontées...) (Position et diamètre à confirmer)
- ∨ Tête de buse
  
- RESEAU EU
- Regard de visite EU
- R=76.49 Radier REGARD
- Fe=76.49 Fil d'eau tuyau (chute dans regard)
- Tabouret ou Regard de branchement EU (bâtiment)
- ⊞ Station de relevage Eaux Usées

**SHEMA - LOT B -**  
**CONSTRUCTION D'UNE PLATE-FORME LOGISTIQUE**  
 Parc d'Activités Calvados Honfleur (PACH) - Division S11  
**14600 HONFLEUR**

MAITRE D'OUVRAGE DEPOSITAIRE		LE GRAND HAMEAU 81, RUE CLAUDE LEVI STRAUSS 76620 LE HAVRE Tel. : +33 2 31 46 91 40
MAITRE D'OUVRAGE		8, AVENUE HOCHÉ 75 009 PARIS 8e Tel. : +33 8 92 97 98 44
ARCHITECTE		7 RUE BAYARD 75008 PARIS Tel. : +33 1 42 25 28 07
BUREAU D'ETUDE ICPE		287 RUE MARIE CURIE 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Tel. : +33 2 31 46 54 26
BUREAU D'ETUDE HYDRAULIQUE ET VRD		38 RUE DE SARLIEVE - CS 10012 63808 COURNON D'AUVERGNE Cedex Tel. : +33 4 73 37 91 91

**DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE**

**PRINCIPE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT**

modifications	référence
	<b>1146</b>
Annexe 2	Date : 03/08/2021 Ech. : 1:500e